



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA  
N.47 del 25/09/2013

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO N.5 IN ROMETTA MAREA.**

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Antonio Borghetti il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	assente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	assente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	assente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	assente

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 9**

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO N.5 IN ROMETTA MAREA.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Omissis**

Il giorno 18 ottobre 2013, alle ore 18,00, in seduta di prosecuzione, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **PATTI** Giuseppe (Tot. n. 6 presenti – n. 9 assenti).

Il **Presidente del Consiglio** legge la proposta in esame. Non essendovi interventi si passa alla votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI** (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)  
**ED UN ASTENUTO** (Cordaro)

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il punto in discussione avente come oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della Ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. N° 267/2000 per lavori urgenti e indifferibili per sostituzione elettropompa impianto di sollevamento n° 5 in Rometta Marea.

A questo punto il **Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l’immediata esecutività della presente deliberazione stante l’urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI** (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)  
**ED UN ASTENUTO** (Cordaro)

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** l’immediata esecutività della presente proposta.



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

## AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE – AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 14 del 21/03/2013

**Oggetto :**

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO N.5 IN ROMETTA MAREA.

**Testo Proposta:**

**Premesso che:**

- il responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio ed Infrastrutture, con propria determinazione n. 258 del 15 ottobre 2010, ha preso atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per la sostituzione di una elettropompa all'impianto di sollevamento n.5 in Rometta Marea, a norma dell'art. 147 del DPR 554/99 alla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l., con sede in Villafranca Tirrena, Area Artigianale loc. Pontegallo Stabilimento A/6;
- con la stessa determinazione si è provveduto ad approvare la perizia giustificativa per l'intervento di somma urgenza de quo, redatta in data 14.10.2010 per un importo complessivo pari ad euro 5.170,00, somma che si sarebbe dovuta imputare all'intervento 1.09.04.03 (cap. 1721) del bilancio comunale esercizio finanziario 2010;
- il responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione, ha espresso sulla determinazione di cui sopra, in merito alla regolarità contabile, parere finanziario contrario per carenza fondi;
- che la ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l., con sede in Villafranca Tirrena, ha prodotto la fattura n.131/00 del 31.12.2010 per complessivi €5.170,00, assunta in protocollo al n.333 dell'11.01.2011;

**Visto** l'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U. degli EE.LL. che consente la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Ritenuto** che l'intervento di che trattasi rivesta tutti i requisiti previsti dall'art. 194, comma 1 lettera "e", per cui si ritiene meritevole di riconoscimento;

**Preso atto**, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

**Visto** la proposta di consiglio comunale n.59 del 26.11.2012 andata in discussione nella seduta del 15.01.2013, giusta delibera n.1, e preso atto che lo stesso Consiglio Comunale ha deciso di sospendere tutti i debiti fuori bilancio in attesa di parere scritto dei Revisori dei Conti circa la copertura finanziaria degli stessi debiti nell'anno finanziario 2013 e non 2012;

**Ritenuto** di dover comunque riformulare la suddetta proposta con riferimento al bilancio comunale 2013;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 56 del vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL.;

## **PROPONE**

1. **prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **riconoscere** ai sensi del comma 1°, lettera e), dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio di euro 5.170,00 IVA compresa in favore della ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l., con sede in Villafranca Tirrena, Area Artigianale loc. Pontegallo Stabilimento A/6;
3. **finanziare** la complessiva somma di euro 5.170,00 con imputazione all'intervento e relativo capitolo che presenta la necessaria disponibilità, del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2013, intervento 1.01.08.08;
4. **dichiarare** il seguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere in tempi brevi alla liquidazione del debito ammontante ad euro complessivi 5.170,00;
5. **trasmettere** copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASATI  
Ing. Nicolò Cannata



IL PROPONENTE

Il Sindaco  
Dott. Roberto Abbadessa

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO N.5 IN ROMETTA MAREA.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 21/03/2013



Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 02/04/2013



Il Responsabile dell'Area  
Sig. Giuseppe Pino



## COMUNE di ROMETTA

Provincia di Messina

### Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 14 del 21/03/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. "e", del D. Lgs. 267/2000 per lavori urgenti ed indifferibili per sostituzione elettropompa impianto sollevamento n. 5 in Rometta Marea".*

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Esaminata** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2013 avente ad oggetto *"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. "e", del D. Lgs. 267/2000 per lavori urgenti ed indifferibili per sostituzione elettropompa impianto sollevamento n. 5 in Rometta Marea"*;

**Visto** l'art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Preso atto** di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio ed Infrastrutture, Ing. Nicola Cannata;

**Visto** il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

**Visto** l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

**Visto** l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

**Rilevata** la tardività con cui la presente proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio viene trasmessa al Consiglio Comunale considerato che l'Ente è a conoscenza del debito già dall'anno 2010;

**Ritenuta** la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente;

ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione n. 14 del 21/03/2013 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della ditta *Trinacria Ambiente e Tecnologie srl* per l'importo di € 5.170,00.

Il Collegio evidenzia che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresenta una procedura straordinaria di regolarizzazione della spesa assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali e invita gli uffici preposti, per una buona gestione amministrativa e contabile, ad attenersi scrupolosamente al dispositivo di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3 come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 09/04/2013

I Revisori dei Conti

Dott. Maria Lisa

Dott. Stefano Inferrera



**TRINACRIA**

AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L.

SOCIETA' UNIPERSONALE



**SINCERT**



Messina, 26/07/2010

ede Legale: Viale Boccetta 105 98122 - MESSINA  
ede Amministrativa Uffici: Area Artigianale Loc. PONTEGALLO  
Stabilimento A/6.1 - 98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)  
P. IVA 02998430835 Tel. 090.3379569 - fax 090.3696393  
E-mail: trinacria-tecamb@libero.it Casella PEC: trinacria-tecamb@pec.it

Spett.le **COMUNE DI ROMETTA**  
AREA SERVIZI - AMBIENTE -  
TERRITORIO - INFRASTRUTTURE  
C.A RESP. AREA TEC. ING. CANNATA  
C.A. GEOM. FERRARA  
Via Federico II di Svevia  
**95043 ROMETTA (ME)**

FAX N° 090 99 24 582

Prev. 40-10

11463

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ROMETTA MAREA E S. ANDREA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI ROMETTA MAREA.**

**LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DELL' IMPIANTO**  
**DI SOLLEVAMENTO N. 5 DI ROMETTA MAREA:**



**PREVENTIVO**

Come da contatti intercorsi, giuste comunicazioni verbali ed a seguito Vs. richiesta dei costi necessari per il sollecito ripristino del funzionamento dell'impianto in oggetto, con la presente si trasmette preventivo dei lavori da eseguire:

**SPECIFICA INTERVENTI E COSTI:**

*Durante tutta la durata dei lavori, che saranno eseguiti su indicazione e controllo di Ns. qualificata direzione tecnica e di addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ai materiali e prodotti necessari, sarà impiegata non meno di una squadra tecnica tipo, specializzata nelle manutenzioni previste, sarà inoltre utilizzata idonea attrezzatura tecnica e di sicurezza, per l' esecuzione dei lavori alla perfetta regola dell'arte:*

- Si precisa che un intervento di riparazione dell'apparecchiatura è sconsigliato in quanto oltre ai danni subiti la stessa risulta notevolmente usurata e ancora la detta riparazione non garantirebbe il funzionamento e sarebbe altresì anti economica. Si suggerisce quindi di sostituire la elettropompa guasta con una nuova, avente caratteristiche di robustezza ed affidabilità maggiori della esistente vecchia ed usurata.



**LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE E REVISIONE GENERALE  
DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI FOGNARI  
" N. 5 DI ROMETTA MAREA "**

- ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA ELETTROPOMPA GUASTA: ACQUISTO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO, MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE DI N. 1 ELETTROPOMPA COMPRESIVA DI ACCESSORI, AVENTE IDONEE CARATTERISTICHE PER ESSERE INSTALLATA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO: a) Verifica e preparazione dei luoghi di intervento. Sollevamento ed estrazione delle botole di copertura della vasca liquami e camera di manovra; controllo, verifica e pulizia delle zone di intervento con supporto di autoespurgo(fornito dall'amministrazione comunale); b) Estrazione della elettropompa e degli accessori da sostituire; c) Verifica del complesso impiantistico e dei componenti accessori della elettropompa e della tubazione di spinta liquami; d) Carico, trasporto e scarico della elettropompa guasta e irreparabile, dall'impianto di sollevamento al deposito da voi indicato per immagazzinarla; e) Acquisto, prelievo presso Ns. magazzino, carico, trasporto, scarico e montaggio della nuova elettropompa e degli accessori; f) Verifica delle linee elettriche di comando e protezione apparecchiature: smonto e sostituzione dei componenti elettrici ed elettromeccanici del Quadro Elettrico generale; g) Verifica apparecchiature idrauliche ed elettriche; h) Rimontaggio, ricollocazione e assemblaggio di tutte le componenti sopramenzionate, prove di funzionamento, collaudo e riattivazione funzionamento stazione di sollevamento e spinta liquami.

Pos	Q.tà N.	Descrizione costi per i lavori: Acquisto, carico/scarico, trasporto e montaggio in opera, noli, manodopera etc. di:		Prezzo €.
1	1	Elettropompa marca Flygt mod. CP 3085 LT gir.412 da 2 Kw	=	3.810,00
2	1	Linea Salvam. Magnetot. x Pompe (tipo cod. flygt 08-57 49 73) Assorb. Da 9 A 12,5 Amp 230/400V)	=	470,00
3	1	Mat. Vari per montaggio pompa: relè, contatti ausil., mors. e nastro vulcanizzante x colleg. stagni a corpo	=	55,00
7	1	Grilli D.8 + maniglioni, fascette, mater. vario, viti, minut. Etc. : a corpo	=	32,00
10	1	Manodopera: operai spec. n. 2 x ore 8,00 x € 26,14	=	418,24
		<b>TOTALE FORNITURA</b>	=	<b>4.785,24</b>
		+ I.V.A. 10%	=	<b>478,53</b>
		<b>TOTALE FORNITURA (i.v.a. incl.)</b>	=	<b>5.263,77</b>

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:**

- ✓ **Prezzi** : I prezzi di cui sopra s'intendono da listini ufficiali ed a corpo, comprensivi del costo del materiale e della manodopera
- ✓ **I.V.A.** : Inclusa
- ✓ **Pagamento** : come previsto da contratto
- ✓ **Garanzia** : di legge e viene riconosciuta a patto che siano rispettate le adeguate condizioni d'impiego e di manutenzione preventiva e solo sui lavori e sui materiali da noi forniti.


*Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti.*

**LA DITTA**

**TRINACRIA  
AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L.**

Il Procuratore

(Dr. Fabio Quacquarelli)





**Blocco 1**

Q.tà	Codice	Descrizione	Unitario	Totale
1	3153.181-1037	Elettropompa ITT Flygt NP 3153.181 MT 431 Pot. Nom. 13,5 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi 10m. Cavo SUBCAB 7G2,5+2x1,5 Mandata corpo pompa : 150 mm. EN 1092-2 tab. 9 Predisposta per valvola di flussaggio Sensore di controllo :FLS 10 Sezione Materiali: - Fusione principale: Ghisa grigia - Albero : Acciaio inox AISI 431 - Girante : Ghisa Tenute meccaniche: - interna : WCCR / WCCR - esterna : WCCR / WCCR Finitura: Verniciatura std. Flygt	12.050,00	12.050,00
			<b>Prezzo</b>	<b>€ 12.050,00</b>
			<b>Quantità</b>	<b>2</b>
			<b>Prezzo Totale</b>	<b>€ 24.100,00</b>

**Blocco 2**

Q.tà	Codice	Descrizione	Unitario	Totale
1	3085.183-9507	Pompa Flygt CP 3085 LT girante 412 2 kW, 400 VY, 3-fase, 50 Hz, avv.DIR. completa di 10 mt Subcab 4G1,5+2X1,5 slitta scorrevole e predisposizione valvola di flussaggio. No foratura	3.810,00	3.810,00
			<b>Prezzo</b>	<b>€ 3.810,00</b>

<b>TOTALE GENERALE OFFERTA</b>		<b>€ 27.910,00</b> + IVA
--------------------------------	--	-----------------------------



## LISTINO PREZZI 2007

08-57 49 72	Salvatore Magnetotermico Per Pompe E Mixers Con Microtermostati. Assorbimento Da 6,3 A 9 Amp - 230/400V	430,00
08-57 49 73	Salvatore Magnetotermico Per Pompe E Mixers Con Microtermostati. Assorbimento Da 9 A 12,5 Amp 230/400V	440,00
08-57 49 74	Salvatore Magnetotermico Per Pompe E Mixers Con Microtermostati. Assorbimento Da 12,5 A 16 Amp 230/400V	440,00
08-57 49 75	Salvatore Magnetotermico Per Pompe E Mixers Con Microtermostati. Assorbimento Da 16 A 20 Amp 230/400V	500,00
08-57 49 76	Salvatore Magnetotermico Per Pompe E Mixers Con Microtermostati. Assorbimento Da 20 A 25 Amp 230/400V	500,00

+7%  
←

### NOTE:

- Con alcune modifiche il gruppo magnetotermico può eseguire anche le seguenti funzioni (consultare la sede) :
- Controllo lavaggio tenute
- Controllo infiltrazioni acqua nello statore
- Arresto automatico al minimo livello





# Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI – AMBIENTE – TERRITORIO - INFRASTRUTTURE  
☎ (090) 99.25.111 / 9925236 - Fax ☎ 99.24.582 - Partita I.V.A. 00.136.550.837  
✉ Via Federico II di Svevia - 98043 Rometta (ME)  
Web site: [www.comunedirometta.it](http://www.comunedirometta.it) – E.mail : [manutenzioni@comunedirometta.it](mailto:manutenzioni@comunedirometta.it)

Prot. Area S.A.T.I. n. \_\_\_\_\_ del 14 ottobre 2010

Oggetto: **CONSUNTIVO DEI LAVORI STRAORDINARI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N. 5 DI ROMETTA MAREA.**

Premesso che in data 26 luglio 2010 veniva comunicato a mezzo preventivo n. 40-10 assunto al protocollo dell'Ente in data 27 luglio 2010 al n. 11463 il sollecito ripristino del funzionamento dell'impianto in oggetto stante il rischio concreto di fermo dello stesso;

Visto la nota fax del 8 ottobre 2010, rif. 10/104, assunta al protocollo in pari data al n. 15143, con la quale veniva comunicato che i lavori relativi alla sostituzione della pompa relativa al sollevamento de quo, come da preventivo sopra citato, sono stati regolarmente eseguiti secondo il seguente consuntivo spesa:

1) fornitura elettropompa marca Flygt mod.CP 3085 LT da 2 Kw. ....	€. 3.810,00
2) magnetotermico ( linea salvamotore) 20-25 Amp. ....	€. 470,00
3) relè, contatti ausiliari, morsetti, ecc. ....	€. 50,00
4) grilli D.8, maniglioni e tasselli per ancoraggio pompa e mat. vario .....	€. 30,00
5) manodopera: n. 2 op. spec. x ore 8,00 x €. 26,14 .....	€. 418,24
<b>Sommano .....</b>	<b>€. 4.778,24</b>
<b>Sconto .....</b>	<b>€. 78,24</b>
<b>Totale .....</b>	<b>€. 4.700,00</b>
<b>IVA il 10% .....</b>	<b>€. 470,00</b>
<b>Totale complessivo ..</b>	<b>€. 5.170,00</b>

VISTO: per accettazione

L'Istruttore Servizi Tecnici  
*Salvo Ferraro*



# Comune di Rometta

Provincia di Messina

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE		
<b>N. Area: 258</b>	<b>Data emissione</b>	<b>15/10/2010</b>
<b>N. Generale:</b>	<b>Data registrazione</b>	

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N. 5 DI ROMETTA MAREA- APPROVAZIONE CONSUNTIVO - IMPEGNO SPESA**

Premesso

- che, con verbale di gara per pubblico incanto del 13 giugno 2006 è stato aggiudicato il servizio di manutenzione degli impianti di depurazione di Rometta Marea e S. Andrea e degli impianti di sollevamento di Rometta Marea alla ditta Ecoservizi Sud srl con sede in Messina;
- che, in data 30 giugno 2006, con verbale sottoscritto sotto riserva di legge, veniva consegnato il servizio di manutenzione di cui sopra, per anni uno con decorrenza 2 luglio 2006, alla ditta Ecoservizi Sud srl con sede in Messina;
- che, in data 7 settembre 2006, rep. n. 2628 è stato stipulato il contratto di appalto per il servizio di manutenzione degli impianti di depurazione di Rometta Marea e S. Andrea e degli impianti di sollevamento di Rometta Marea;
- che con determinazione di area 161 del 28 giugno 2007 (n.g. 375 del 2 luglio 2007), si è proceduto a prorogare il contratto d'appalto alla ditta Ecoservizi Sud srl da Messina, per un periodo di anni due, alle medesime condizioni e patti dell'appalto originario, giusto contratto rep. 2628 del 7 settembre 2006, per un importo netto contrattuale annuo pari ad euro 56.068,34;
- che, con determinazione dell'area servizi ambiente, territorio ed infrastrutture n.a. 85, n.g. 193 del 30 aprile 2009, si è provveduto a prendere atto dell'affitto alla società Trinacria Ambiente e Tecnologie srl con sede in Messina, viale Bocchetta n. 105 partita IVA 02998430835 da parte della società Ecoservizi Sud srl con sede in Messina via Centonze Is. 86, del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività, i rapporti giuridici, diritti, ed obblighi nascenti dal contratto di appalto rep. n. 2648 del 25 ottobre 2007 registrato a Milazzo il 13 novembre 2007 al n. 1410 serie 1°, fermo restando tutti gli obblighi, impegni e passività di qualunque natura assunti e pertanto anche quelli nascenti dal contratto sopra richiamato;
- che con nota-preventivo del 26 luglio 2010 n. 39-10 assunta al protocollo dell'Ente in data 27 luglio 2010 al n. 11462, fattaci pervenire dalla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl, si sollecitava il ripristino del funzionamento dell'impianto in oggetto stante il rischio concreto di blocco dello stesso con le conseguenze del caso;
- che a norma dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, la ditta ha provveduto ad eseguire i lavori di riparazione necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento dell'impianto di

depurazione, al fine di evitare problemi igienico sanitari e di danni all'ambiente come da nota del 8 ottobre 2010 pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 15143;

Visto il consuntivo spesa del 14 ottobre 2010 redatto dal geom. Salvatore Ferrara, in servizio presso l'area tecnica di questo comune, in atti, relativo agli interventi di sostituzione di cui in oggetto con il quale vengono, nel dettaglio, evidenziati i singoli costi per un importo pari ad euro 4.700,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 5.170,00;

Visto l'art. 31, comma 3° della L.R. 07/02 e s.m.i. che testualmente recita: "E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro";

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 del 08.10.1993 ed in particolare l'art. 17, comma 1°, che testualmente recita: "i preventivi per l'esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa";

Atteso che a norma dell'art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell'Ordinamento Regionale a seguito dell'intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da ultimo modificato con l'art.13 della legge regionale 30/2000, l'attività contrattuale degli Enti locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti;

Dato atto che:

- la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all'Ente in dipendenza sia del mancato espletamento dei lavori, che dell'aggravio di eventuali ulteriori spese in caso di inadempienza;
- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto, si intende procedere alla sostituzione di una elettropompa all'impianto di sollevamento n. 5 di Rometta Marea;
- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 punto C), del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto:

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg.vo 267/2000;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il Bilancio Comunale di previsione – esercizio finanziario 2010 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2010;

Visto l'O.R.A.E.L.

### DETERMINA


1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il consuntivo spesa del 14 ottobre 2010, in atti, relativo agli interventi di sostituzione elettropompa eseguiti presso l'impianto di sollevamento n. 5 del comune di Rometta, che qui si intende interamente trascritto con il quale vengono, nel dettaglio, evidenziati i singoli costi per un importo pari ad euro 4.700,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 5.170,00;
3. di prendere atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione di cui al consuntivo sopra richiamato, regolarmente eseguiti dalla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl con sede in Messina viale Bocchetta n. 105, per un importo complessivo pari ad euro 5.170,00 IVA compresa;
4. di impegnare/imputare la complessiva somma di Euro 5.170,00 (I.V.A. e spese comprese), all'intervento 1.09.04.03 (cap1721) del bilancio comunale - esercizio finanziario 2010;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria;
6. di dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Data di Emissione: 15/10/2010**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore Ferrara

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere contrario** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni: carna fondi

Li, 18/10/2010

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 (Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_).





**TRINACRIA**

**AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L.**

SOCIETA' UNIPERSONALE



**SINCERT**



Villafranca Tirrena, 31.12.2010

Spett.le

AMMINISTRAZIONE

del Comune di

**98043 ROMETTA (ME)**

P. IVA 00 136 550 837

333

**FATTURA N. 131/10**

**DESCRIZIONE**

LAVORI STRAORDINARI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI SOSTITUZIONE DI N.01 ELETTROPOMPA AI SOLLEVAMENTO N.5 DI ROMETTA MAREA. (NS. PREVENTIVO RIF.N.040/10 DEL 27 LUGLIO 2010 - VS. CONSUNTIVO DEL 14 OTTOBRE 2010 DI €. 5.170,00 IVA 10% INCLUSA).-

IMPONIBILE	€	4.700,00
I.V.A 10%	€	470,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€</b>	<b>5.170,00</b>

**I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**

-----

Da accreditare su c/c n. 1000/801 intestato a  
 TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl  
 BANCA INTESA SAN PAOLO, Ag. Via Nazionale 256 – VILLAFRANCA TIRRENA (ME)  
**IBAN IT28W0306982640100000000801**

COMUNE DI ROMETTA Ufficio
13 GEN. 2011
Prot. N. 108 del

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Antonio Borghetti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/12/2013



Il Segretario Comunale

Dott. Maurizio Casale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/12/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_;
- E' divenuta esecutiva il 18/10/2013 ;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area S.A.T.I. il 4/12/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 04/12/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Maurizio Casale